

RRG.271.5.2020.GB

Dot. zamówienia publicznego
ogłoszonego w BZP nr 540803-N-2020 z dnia 18.05.2020 r.

Wyjaśnienie nr 1 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków i sieci wodociągowej na terenie gminy Raciąż”

w ramach:

Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa.
Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.
Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) Zamawiający – Gmina Raciąż, ul. ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zapytanie Wykonawcy z dnia 20 maja 2020 r. Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie Internetowej www.gmina.raciaz.iap.pl, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1.

„Czy Zamawiający dokonał zgłoszenia robót budowlanych”

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak. Zgłoszenie wykonania przydomowych oczyszczalni ścieków zostało dokonane.

Pytanie 2.

- 1) *Czy przed dokonaniem zgłoszenia Zamawiający uzyskał pozwolenia wodnoprawne na wykonanie wylotów ze wszystkich zaprojektowanych oczyszczalni ścieków?*
- 2) *Jeśli nie, czy Zamawiający zamierza wystąpić o takie pozwolenia i przedstawić je wybranemu wykonawcy przed rozpoczęciem robót?*

Odpowiedź Zamawiającego:

- 2.1) Nie.
- 2.2) Nie.

Opis stanu istniejącego:

- wydajność projektowanych oczyszczalni ścieków – do 5 m³/dobę.
- inwestycja dotyczy odprowadzania ścieków – wody zużytej na cele bytowe, w indywidualnych gospodarstwach domowych.
- projektowane oczyszczalnie lokalizowane poza aglomeracją, na terenie własnych nieruchomości – bez naruszania granic działek sąsiednich.

Podstawa prawna stanowiska Zamawiającego:

- art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2020 r. poz. 310, ze zm.) *właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie.*
- art. 33 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2020 r. poz. 310, ze zm.) *zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m³ na dobę.*
- Zamawiający wprowadził do SIWZ wymóg zapewnienia stopnia oczyszczenia ścieków - zgodnie z paragrafem 11 ust. 4. Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)

Wójt Gminy
/-/ mgr Zbigniew Sadowski

Otrzymują:

1. Wykonawcy – poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaraciaz.pl
2. a. a.